




单一来源采购方式公示表

序号	项目单位	采购内容	项目描述	前期供应商名称
1	重庆涪陵聚龙 电力有限公司	1.110kV 测控 装置遥信板件 (装置型号： PCS-9705A- H2) 2. 110kV 测控 装置遥信板件 (装置型号： PCS-9705B- H2)	油房站 110kV 间隔升级改造 工程	南京南瑞继保工程 技术有限公司

单一来源采购方式专家论证表

1. 采购单位 (加盖公章)		重庆涪陵聚龙 电力有限公司	论证时间: 2022年09月09日		
2. 采购项目名称		油房站 110kV 间隔升级改造工程			
3. 采购项目金额		预算金额: 21 万元		历史金额:	无
4. 采购 品目	序号	品名 (规格)	数量	单价(万元)	金额合计 (万元)
	1	110kV 测控装置遥信板 件 (装置型号: PCS- 9705A-H2)	12	1.5	18
	2	110kV 测控装置遥信板 件 (装置型号: PCS- 9705B-H2)	2	1.5	3
5. 拟单一来源供应商		南京南瑞继保工程技术有限公司			
6. 申请理由		根据招标活动管理办法第九条第二项 (必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购的)、第三项 (为满足已投运成套设备的运行、维护和检修需要, 采购专用备品备件、专用工器具的) 条例, 申请单一来源采购。			
7. 采购单位申请理由 具体说明		油房站 110kV 间隔升级改造后, 原间隔测控装置遥信点位不足, 需增加对应厂家 (南京南瑞继保工程技术有限公司) 遥信板件以满足实际需求, 无法用其他厂家产品代替, 特申请单一来源采购。			
8. 专家意见 (根据需 满足条件分别填写具 体理由、意见)		<p style="text-align: center;">由于变电站 110kV 间隔测控装置特殊性, 并结合现场实际, 建议该项目采用单一来源采购方式, 请专家组审批。</p> <p style="text-align: right;">席同. 22. 9. 13</p>			
9. 专家结论		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  9.14 </div> <div style="text-align: center;">  2022. 9. 14 </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">专家签字: </p>			

注: 论证相关证明材料附后。

单一来源采购方式承诺书

经需求调查，我单位油房站 110k V 间隔升级改造工程项目拟采用单一来源进行采购，现对相关事项承诺如下：

一、所申请项目符合集团公司《招标活动管理办法》第九条规定的情形。

二、将严格按照《单一来源采购申报及审批管理规定》进行申报。

三、保证所提供的全部申请材料真实、完整。

若因承诺内容不属实，愿意承担由此造成的一切责任。

经办人（签字）：张庆陵

负责人（签字）：(武) 武

日期：2022.9.13